



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.03.576.П.002100.01.06 ОТ 12.01.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты теплоизоляционные минераловатные "Техно" ("Технолайт", "Техноблок")

изготовленная в соответствии
ТУ 5762-013-17925162-2003

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(непущное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека"

Организация-изготовитель

ОАО "АКСИ". 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "АКСИ". 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний № 630 от 16.12.2005г., экспертное заключение № ТОКС-10-01-4687 от 19.12.2005 г. выданы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА.070 № РОСС RU.0001.510597 действителен до 28.04.08 г.)

№ 0363027

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

формальдегид
фенол
дибутилфталат
диоктилфталат
аммиак

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,01 мг/куб.м
0,003 мг/куб.м
0,1 мг/куб.м
0,02 мг/куб.м
0,04 мг/куб.м.

Область применения:

для тепловой изоляции строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с НД

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, назначение, предприятие-изготовитель

Заключение действительно до 12.01.2011 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В.М. Ефремов

Бланк N 0363027